

УТВЕРЖДЕН  
Приказом МОУ ООШ № 5  
От 24.04.2026 № 50



Директор МОУ ООШ №5  
Н.Ю. Пашнина

План мероприятий  
по подготовке к отопительному периоду 2026/2027,  
в соответствии с требованиями (оценочными листами)  
«Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и  
Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»


| № | Наименование мероприятия   | Место проведения    | Срок исполнения        | Ответственный                       | Отметка о выполнении   |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | <b>Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: <math>K = 0,85</math></b>   | <b>Здание школы</b> | <b>Май-Август 2026</b> | Инженер энергетик Синцов Е.А.       |  |
| 2 | Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП. | ИТП                 | Апрель 2026            | Инженер энергетик Синцов Е.А.       | Выполнено.<br><br>Акт допуска в эксплуатацию УКУТ от 26.02.2025<br><br>Поверка до 29.07.2027 |
| 3 | Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС  | ИТП                 | Май-июнь 2026          | Инженер энергетик Синцов Е.А.       |  |
| 4 | Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования. А также наличие договора на резервный источник э/э или тепла.  |                     | Июль 2026              | Инженер энергетик Синцов Е.А.       |  |
| 5 | Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ.   | Здание школы        | Май 2026               | Инженер энергетик Синцов Е.А.       |  |
| 6 | Проверка наличия/разработка/актуализация паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем тепловодоснабжения  | Здание школы        | Апрель 2026            | Заведующий хозяйством Одинцова А.И. | Выполнено в 2025 году  |
| 7 | Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия   | Здание школы        | Июль-август 2026       | Заведующий хозяйством Одинцова      |  |

|    |  |                   |                    |                                     |                                  |
|----|--|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|    | несанкционированных врезок   |                   |                    | А.И.                                |                                  |
| 8  | Ревизия (замена при необходимости) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб, Проверка работоспособности спускников воздуха, в том числе автоматических, в нижней и верхней точках внутренней системы ТВС, с составлением соответствующих актов | ИТП, здание школы | Июль 2026          | Заведующий хозяйством Одинцова А.И. |                                  |
| 9  | Выполнение предписания ООО «КТК» в рамках проверки готовности к ОЗП 2025-2026 г.г.:<br>- поверить показывающие манометры -   | ИТП               | Апрель 2026        | Заведующий хозяйством Одинцова А.И. | Выполнено в 2025 году            |
| 10 | Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплоснабжения   | Здание школы      | Июль 2026          | Заведующий хозяйством Одинцова А.И. |                                  |
| 11 | Проведение дезинфекции системы теплоснабжения<br>Отбор проб воды из системы горячего водоснабжения   | Здание школы      | Июль 2026          | Заведующий хозяйством Одинцова А.И. |                                  |
| 12 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов  | Здание школы      | Июль 2026          | Заведующий хозяйством Одинцова А.И. |                                  |
| 13 | Установка и опломбирование дроссельных (ограничительных) устройств   | ИТП               | Июль - Август 2026 | Заведующий хозяйством Одинцова А.И. |                                  |
| 14 | Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС.  | Здание школы      | Июль 2026          | Заведующий хозяйством Одинцова А.И. |                                  |
| 15 | Установка АРТ/<br>Актуализация/разработка режимной карты на САРТ и АРТ   | ИТП               | Июль 2026          | Заведующий хозяйством Одинцова А.И. |                                  |
| 16 | Проведение регулировки/настройки САРТ, АРТ и АРТ с составлением соответствующих актов.   | ИТП               | Июль 2026          | Заведующий хозяйством Одинцова А.И. |                                  |
| 17 | Проверка технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду  | ИТП               | Август 2026        | Заведующий хозяйством Одинцова А.И. |                                  |
| 18 | Проверка наличия и при необходимости актуализация АРБП/АТП.  |                   | Июль 2026          | Заведующий хозяйством Одинцова      | Договор теплоснабжения № 1235 от |

|    |   |                   |   |                               |  |
|----|---|-------------------|---|-------------------------------|--|
|    | Предоставление копии Договора ТС или контракта.   |                   |   | А.И.                          | 15.01.2026   |
| 19 | Обучить/пройти аттестацию по проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 в РТН                             | РТН               | В соответствии с графиком-май-июнь 2026 | Директор Пашнина Н.Ю          |  |
| 20 | Назначить ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.   | Здание школы      | Май - июнь 2026                         | Директор Пашнина Н.Ю          | Приказ от 12.01.2026 №2/1 о назначении лица, ответственного за электрохозяйство и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |
| 21 | Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию   | Здание школы      | Июль-август 2026                        | Гл.Бухгалтер Пестышева С.А.   |  |
| 22 | Составление Акт проверки готовности к ОЗП теплового контура здания.   | Здание школы      | Июль 2026                               | Инженер энергетик Синцов Е.А. |  |
| 23 | Приемка объекта теплоснабжения в составе комиссии с участием представителя ООО «КТК» с составлением Акта проверки технической готовности. | ИТП, здание школы | Август 2026                             | Инженер энергетик Синцов Е.А. |  |

СОГЛАСОВАНО:

Инженер-инспектор ООО «КТК»

 Д.Ю. Малыгин